

《建筑防水构造图集 WSA、WSB》（征求意见稿）征求意见及处理情况统计

《建筑防水构造图集 WSA、WSB》编制组 2021 年 5 月 10 日

本次征求意见工作共收 42 条回复，其中有效意见 42 条，采纳 11 条，部分采纳 3 条，未采纳 28 条。

序号	单位或专家名称	条文	修改意见	处理情况	原因
公开征求意见					
1.	深圳东方雨虹防水工程有限公司	WSA155	生活水池 2: 3.0 厚华鸿高分子益胶泥, 华鸿为厂家名称, 应删除该字眼。	未采纳	“华鸿”经过建设部饮用水认证
2.		WSA173	防水材料分类中无机涂料: M1500、科密永、永凝液, 以及赛柏斯、永固、温戴克斯为厂家名称, 应删除。	采纳	/
3.	西牛皮防水	WSA 平屋 1 4.1-1 4.1-2	防水层 2: 2.0 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 (N 类高分子膜); 或 1.5 厚湿铺防水卷材 (高分子膜基)	采纳	/
4.		WSA 平屋 2 4.1-3 4.1-4	防水层 3: 3.0 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 (PY 类, 4.1-3); 或 1.5 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 (N 类高分子膜, 4.1-4); 或 1.5 厚湿铺防水卷材 (高分子膜基, 4.1-4)	不采纳	需另设“湿铺”层, 造成诸多不合理
5.		WSA 平屋面 5 4.2-1 4.2-2	防水层 2: 1.5 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 (N 类高分子膜, 4.2-1); 或 1.5 厚湿铺防水卷材 (高分子膜基, 4.2-1); 或 3.0 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 (PY 类, 4.2-2);	不采纳	需另设“湿铺”层, 造成诸多不合理
6.		WSA 平屋 6 4.2-3 4.2-4	防水层 2: 1.5 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 (N 类高分子膜, 4.2-3); 或 1.5 厚湿铺防水卷材 (高分子膜基, 4.2-3); 或 3.0 厚 SBS 弹性体改性沥青防水卷材 (I 型 PY 类, 4.2-4)	不采纳	需另设“湿铺”层, 造成诸多不合理
7.		WSA 平屋 9 4.2-7 4.2-8	防水层 2: 1.5 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 (N 类高分子膜, 4.2-7); 或 1.5 厚湿铺防水卷材 (高分子膜基, 4.2-7); 或 3.0 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 (PY 类, 4.2-8)	不采纳	需另设“湿铺”层, 造成诸多不合理

序号	单位或专家名称	条文	修改意见	处理情况	原因
8.		WSA 平屋 10 4.2-9	<u>防水层 1:</u> 3.0 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 (PY 类双面粘); 或 3.0 厚湿铺防水卷材 (PY 类双面粘); 或 1.5 厚湿铺防水卷材 (高分子膜基双面粘);	采纳	/
9.		WSA 倒屋 1 4.1-1	<u>防水层 3:</u> 1.5 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 (N 类高分子膜); 或 1.5 厚湿铺防水卷材 (高分子膜基); <u>防水层 2:</u> 2.0 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 (N 类高分子膜); 或 1.5 厚湿铺防水卷材 (高分子膜基);	不采纳	需另设“湿铺”层, 造成诸多不合理
10.		WSA 倒屋 3 4.2-1 4.2-2 4.2-3	<u>防水层 3:</u> 1.5 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 (N 类高分子膜); 或 1.5 厚湿铺防水卷材 (高分子膜基); <u>防水层 2:</u> 2.0 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 (N 类高分子膜); 或 1.5 厚湿铺防水卷材 (高分子膜基);	不采纳	需另设“湿铺”层, 造成诸多不合理
11.		WSA 倒屋 7 4.2-7	<u>防水层 2:</u> 1.5 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 (N 类高分子膜); 或 1.5 厚湿铺防水卷材 (高分子膜基);	不采纳	需另设“湿铺”层, 造成诸多不合理
12.		WSA 植屋 1 4.1-13 、 14	<u>防水层 2:</u> 3.0 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 (PY 类双面粘); 或 1.5 厚湿铺防水卷材 (高分子膜基双面粘);	不采纳	需另设“湿铺”层, 造成诸多不合理
13.		WSA 植屋 3 4.1-12 、 13、14、 15	<u>防水层 2:</u> 3.0 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 (PY 类双面粘); 或 1.5 厚湿铺防水卷材 (高分子膜基双面粘);	不采纳	需另设“湿铺”层, 造成诸多不合理
14.		WSA 植屋 7 4.2-17 、 16、18	<u>防水层:</u> 3.0 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 (PY 类双面粘); 或 3.0 厚湿铺防水卷材 (PY 类双面粘); 或 1.5 厚湿铺防水卷材 (高分子膜基双面粘);	采纳	/

序号	单位或专家名称	条文	修改意见	处理情况	原因
15.		WSA 坡屋 7 5.1-10 5.1-11	防水层： 2.0 厚聚合物改性沥青防水垫层（5.1-10）；或 1.0 厚自粘聚合物改性沥青防水垫层（5.1-11）；或 1.5 厚湿铺防水垫层（5.1-11）；	不采纳	无操作场地
16.		WSA 坡屋 8 5.1-3 5.1-4	防水层： 3.0 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY 类，5.1-3）；或 1.5 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N 类高分子膜，5.1-4）；或 1.5 厚湿铺防水卷材（高分子膜基，5.1-4）；	采纳	/
17.		WSA 坡屋 9	防水层： 3.0 厚湿铺防水卷材（PY 类）；或 1.5 厚湿铺防水卷材（高分子膜基）；	采纳	/
18.		WSA 地底 7	防水层： 3.0 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY 类）；或 3.0 厚湿铺防水卷材（PY 类）；或 1.5 厚湿铺防水卷材（高分子膜基）；	采纳	/
19.		WSA 地墙 2 8.1-10 、 11	防水层 2： 1.5 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N 类高分子膜）；或 1.5 厚湿铺防水卷材（高分子膜基）；	不采纳	需另设“湿铺”层，造成诸多不合理
20.		WSA 地墙 5 8.2-7	防水层 2： 1.5 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N 类高分子膜）；或 1.5 厚湿铺防水卷材（高分子膜基）；	采纳	/
21.		WSA 地顶 1 8.3-15	防水层： 3.0 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY 类）；或 3.0 厚湿铺防水卷材（PY 类）；或 1.5 厚湿铺防水卷材（高分子膜基）；	采纳	/
22.		WSB 平屋 22 4.1-2	防水层 3： 1.5 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N 类高分子膜）；或 1.5 厚湿铺防水卷材（高分子膜基）	不采纳	需另设“湿铺”层，造成诸多不合理
23.		WSB 平屋 24 4.1-4	防水层 3： 1.5 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N 类高分子膜）；或 1.5 厚湿铺防水卷材（高分子膜基）	不采纳	需另设“湿铺”层，造成诸多不合理

序号	单位或专家名称	条文	修改意见	处理情况	原因
24.		WSB 平屋 27 4.1-4	<u>防水层 3:</u> 1.5 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N 类高分子膜，4.2-3）；或 1.5 厚湿铺防水卷材（高分子膜基，4.2-3）；	不采纳	需另设“湿铺”层，造成诸多不合理
25.		WSB 平屋 29 4.1-1	<u>防水层 3:</u> 1.5 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N 类高分子膜；或 1.5 厚湿铺防水卷材（高分子膜基，4.2-7）；	不采纳	需另设“湿铺”层，造成诸多不合理
26.		WSB 平屋 32 4.1-1	<u>防水层 3:</u> 1.5 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N 类高分子膜）；或 1.5 厚湿铺防水卷材（高分子膜基）；	不采纳	需另设“湿铺”层，造成诸多不合理
27.		WSB 倒屋 20 4.1-2	<u>防水层 3:</u> 1.5 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N 类高分子膜）；或 1.5 厚湿铺防水卷材（高分子膜基）； <u>防水层 2:</u> 2.0 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N 类高分子膜）；或 1.5 厚湿铺防水卷材（高分子膜基）；	不采纳	需另设“湿铺”层，造成诸多不合理
28.		WSB 倒屋 26 4.1-8	<u>防水层 3:</u> 1.5 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N 类高分子膜）；或 1.5 厚湿铺防水卷材（高分子膜基）； <u>防水层 2:</u> 2.0 厚湿铺防水卷材（高分子膜基双面粘）；或 1.5 厚湿铺防水卷材（高分子膜基双面粘）；	采纳	/
29.		WSB 倒屋 29 4.1-1	<u>防水层 3:</u> 1.5 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N 类高分子膜）；或 1.5 厚湿铺防水卷材（高分子膜基）； <u>防水层 2:</u> 2.0 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N 类高分子膜）；或 1.5 厚湿铺防水卷材（高分子膜基）；	不采纳	需另设“湿铺”层，造成诸多不合理

序号	单位或专家名称	条文	修改意见	处理情况	原因
30.		WSB 倒屋 32 4.1-8	<u>防水层 3:</u> 1.5 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N 类高分子膜）；或 1.5 厚湿铺防水卷材（高分子膜基）； <u>防水层 2:</u> 2.0 厚湿铺防水卷材（高分子膜基双面粘）；或 1.5 厚湿铺防水卷材（高分子膜基双面粘）；	采纳	/
31.		WSB 植屋 9 4.1-10	<u>防水层 2:</u> 2.0 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N 类高分子膜双面粘）；或 1.5 厚湿铺防水卷材（高分子膜基双面粘）；	不采纳	需另设“湿铺”层，造成诸多不合理
32.		WSB 植屋 11 4.1-10	<u>防水层 2:</u> 2.0 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N 类高分子膜）；或 1.5 厚湿铺防水卷材（高分子膜基双面粘）；	不采纳	需另设“湿铺”层，造成诸多不合理
33.		WSB 植屋 15 4.1-10 、 11、12、 13、14	<u>防水层 2:</u> 2.0 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N 类高分子膜双面粘）；或 1.5 厚湿铺防水卷材（高分子膜基）；	不采纳	需另设“湿铺”层，造成诸多不合理
34.		WSB 植屋 17 （顶植） 4.1-11、 10	<u>防水层 2:</u> 2.0 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N 类高分子膜双面粘）；或 1.5 厚湿铺防水卷材（高分子膜基双面粘）；	不采纳	需另设“湿铺”层，造成诸多不合理
35.		WSB 植屋 19 （顶植） 8.1-19	<u>防水层 2:</u> 2.0 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N 类高分子膜双面粘）；或 1.5 厚湿铺防水卷材（高分子膜基双面粘）；	不采纳	需另设“湿铺”层，造成诸多不合理
36.		WSB 植屋 20 （顶植） 8.1-21	<u>防水层 2:</u> 2.0 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N 类高分子膜双面粘）；或 1.5 厚湿铺防水卷材（高分子膜基双面粘）；	不采纳	需另设“湿铺”层，造成诸多不合理

序号	单位或专家名称	条文	修改意见	处理情况	原因
37.		WSB 植屋 26 (顶植) 8.1-26	<u>防水层 2:</u> 2.0 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 (N 类高分子膜双面粘); 或 1.5 厚湿铺防水卷材 (高分子膜基双面粘); <u>防水层 1:</u> 1.5 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 (N 类高分子膜); 或 1.5 厚湿铺防水卷材 (高分子膜基);	部分采纳	需加水泥胶
38.		WSB 地底 17 8.1-6、7	<u>防水层 2:</u> 3.0 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 (PY 类); 或 1.5 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 (N 类高分子膜); 或 1.5 厚湿铺防水卷材 (高分子膜基); <u>防水层 1:</u> 3.0 厚湿铺防水卷材 (PY 类); 或 2.0 厚湿铺防水卷材 (高分子膜基双面粘); 或 1.5 厚湿铺防水卷材 (高分子膜基双面粘);	部分采纳	需加水泥胶
39.		WSB 地底 20 8.2-6、7	<u>防水层 2:</u> 3.0 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 (PY 类); 或 1.5 厚湿铺防水卷材 (高分子膜基); <u>防水层 1:</u> 1.5 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 (N 类高分子膜); 或 1.5 厚湿铺防水卷材 (高分子膜基双面粘);	部分采纳	需加水泥胶
40.		WSB 地墙 14 8.1-11	<u>防水层 2:</u> 1.5 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 (N 类高分子膜); 或 1.5 厚湿铺防水卷材 (高分子膜基); <u>防水层 1:</u> 1.5 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 (N 类高分子膜双面粘); 或 1.5 厚湿铺防水卷材 (高分子膜基双面粘);	不采纳	需另设“湿铺”层, 造成诸多不合理
41.		WSB 地墙 16 8.2-13	<u>防水层 2:</u> 1.5 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 (N 类高分子膜); 或 1.5 厚湿铺防水卷材 (高分子膜基);	不采纳	需另设“湿铺”层, 造成诸多不合理

序号	单位或专家名称	条文	修改意见	处理情况	原因
42.		WSB 地顶 8 8.2-22 、 21、 20	<u>防水层 2:</u> 1.5 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N 类高分子膜）；或 1.5 厚湿铺防水卷材（高分子膜基）；	不采纳	需另设“湿铺”层，造成诸多不合理